
Oikaisuvaatimus verkostopäällikön viranhaltijapäätökseen § 7/2023

SVJOHTOK 20.12.2023 § 44
617/03.06.02.00/2023

Sastamalan Veden johtokunnalle on lähetetty oikaisuvaatimus verkostopäällikön viranhaltijapäätökseen § 7/2023 koskien vahingonkorvausta kiinteistön vesivahingosta 28.8.2023.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että viranhaltijapäätöksessä on virheellisesti mainittu vaurioiden syyksi rankkasateen aiheuttama jätevesiviemäristön tulviminen. Oikaisuvaatimuksen mukaan tosiasiallisesti vauriot kiinteistöllä ovat aiheutuneet kiinteistön ulkopuolella olevan sadevesiviemäriin tulvimisesta.

Alkuperäisessä korvausvaatimuksessa on tulkittu lauseen: ” 28.-29.8.2023 kovan vesisateen yhteydessä kiinteistöni tulvi vettä viemäreistä aiheuttaen koko alakertaa vahingoittaneita vaurioita taloni rakenteisiin”, tarkoittavan jätevesiviemäriin tulvimista.

Kyseinen kiinteistö ei ole liittynyt Sastamalan veden asiakkaaksi hulevesiverkoston osalta.

Kiinteistöllä tehdyn vahinkokartoituksen mukaan: *“Vesi on oletettavasti tullut osittain autotallin luiskaa pitkin. Luiskan alapäässä oven ulkopuolella on sadevesikaivo, joka ei ole vetänyt suurta vesimassaa.”*

Koska kiinteistö ei ole liittynyt hulevesiverkostoon, on oletettavaa että kiinteistön sadevesikaivosta on vesi johdettu maastoon. On katsottava että huleveden hallinta kiinteistöllä ei voi olla Sastamalan veden vastuulla.

Viranhaltijapäätöksessä on virhe siltä osin, kuin siinä on mainittu vahingon johtuneen jätevesiviemäriin tulvimisesta.

Valmistelija	Veden toimiala
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja
Päätösehdotus	Sastamalan veden johtokunta toteaa viranhaltijapäätöksessä olevan virheellisesti mainittu vaurioiden syyksi jätevesiviemäristön tulviminen.
Päätös	Hyväksyttiin.
Lisätietoja	Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi 040 6842716