



Taustakartta ja kiinteistörajat: Maanmittauslaitos 11/2023

Lakkiniemen aurinkovoimala	
1:5000	Paperi: A2
21.12.2023	Versio: 1.2
Aapeli Junkala	Winda Enerav Oy

- 2x26 telineyksikkö
- 2x13 telineyksikkö
- konttimuuntamo
- sisäverkko (maakaapeli 20/30 kV)
- tie

Nimellisteho: 48,4 MWp (76830 x 630 Wp)  
 Arvioitu vuosituotanto: 48 GWh

Muuntamoja 6 kpl (6 MW)

Paneelit asennettu kohti etelää 30°-kulmaan  
 Telineiden välinen etäisyys 5 m (takareunasta etureunaan)  
 Telineiden korkeus maanpinnasta max 3,35 m

Huoltoteiden leveys 5 m