

Lausunto koskien Sastamalan kaupungin alueelle suunnitellun Ajoksenkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa

Sastamalan kaupungin ympäristölautakunta pitää Ajoksenkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman sisältöä kattavana. Ympäristölautakunta pitää ohjelmassa tehtyä valintoja keskeisimmistä selvitettävistä ympäristövaikutuksista oikeina.

Ympäristölautakunta edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointi tulee toteuttaa Sastamalan kaupunginvaltuuston määrittelemien tuulivoimarakentamisen periaatteiden mukaisena. Melumallinnukset tulee esittää YVA-selostuksessa 35dB(A) ja 40 dB(A) äänitasoilla. Näkömä/maisemavaikutuksien arvioinnin osalta periaatteissa on todettu, että kaavoituksen alkuvaiheessa tulee kaikkien alle kahden (2) kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista sijoittuvien asuin- ja lomarakennusten osalta tehdä arvio ja kuvasovite tuulivoimaloiden näkyvyydestä (Näkymäanalyysillä voidaan arvioida kohteet, joista kuvasovite tulee laatia. Tältä osin tulee ottaa huomioon myös se, onko tuulivoimaloiden näkyvyyden peittävä puusto asuinrakennuksen omistajan hallinnassa, vai voiko naapurikiinteistöllä tapahtuva avohakkuu vaikuttaa voimaloiden näkyvyyteen).

Vertailtavien vaihtoehtojen lähtökohtana tulisi olla se, että molemmat vertailtavat vaihtoehdot ovat Sastamalan kaupunginvaltuuston määrittelemien tuulivoimarakentamisen periaatteiden mukaisia, koska kaupunki tulee kaavoituksessa hyväksymään vain määriteltyjen periaatteiden mukaisen ratkaisun.

Sähkönsiirron vaihtoehtoista maakaapelilla toteutettavat lyhyemmät vaihtoehdot aiheuttavat huomattavasti vähemmän negatiivisia vaikutuksia, kuin pitkä ilmajohtovaihtoehto.

Liitteenä Sastamalan kaupunginvaltuuston 21.2.2022 päättämät tuulivoimarakentamisen periaatteet.