
Oikaisuvaatimus yhdyskuntatekniikan päällikön päätöksestä koskien hulevesien johtamista/As Oy Murtokivenkuja 9

TEKLTk 12.11.2025 § 114
656/10.03.01.02.01/2024

As Oy Murtokivenkuja 9:n hallitus on 7.1.2025 jättänyt oikaisuvaatimuksen yhdyskuntatekniikan päällikön päätöksen johdosta, mikä koskee hulevesien johtamista em. yhtiössä. Oikaisuvaatimus ja yhdyskuntatekniikan päällikön päätös oheismateriaalina.

Yhdyskuntatekniikka:

Sadevesien purkuputki on ollut tukossa ja avattu kaupungin toimesta, mikä osaltaan on edesauttanut jäätymisongelmaa. Sadevesien valuminen kaupungin puolelta taloyhtiön pihaan saattaa kuitenkin olla mahdollista, vaikka tilanne lienee kuitenkin ollut tiedossa jo aikanaan tonttia rakennettaessa. Näin ollen sulanapitokaapelin hankinta ja asennus voidaan toteuttaa kaupungin toimesta.

Toimivallan peruste hallintosääntö 28 §

Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Toukonieni

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Sastamalan kaupunki hankkii ja asentaa sulanapitokaapelin As Oy Murtokivenkuja 9 pihamaan sadevesikaivon poistoputkeen. Sähkö kaapelille otetaan taloyhtiöltä. Kaapeli jää As Oy Murtokivenkuja 9:n hallintaan ja ylläpidettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Lisätietoja yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki 050-351 2216