
Korvausvaatimus salaojan tukkeutumisesta

SVJOHTOK 18.12.2025 § 62
819/02.05.00.00/2025

Peltolohkon omistaja otti yhteyttä Sastamalan Veteen huomattuaan peltotöiden yhteydessä pellon tulvivan ja epäili salaojien vaurioituneen siirtoviemäriin rakennustöiden yhteydessä. Asiaa selvitettiin sekä Sastamalan Veden, kaapeliyhtiöiden ja ulkopuolisen urakoitsijan toimesta.

Tutkimuksissa selvisi että siirtoviemäriyön yhteydessä vaurioituneen salaojan korjattu kohta oli pettänyt ja tukkeutunut. Pellon omistaja on vaatinut siirtoviemäriin sijoitus- ja käyttöoikeussopimukseen mukaisesti täyttä korvausta em. haitasta sekä sadonmenetykskorvausta, tuenmenetykskorvauksia ja viljelykorvausta. Sopimuksessa on maininta, että maaseutuviranomainen arvioi edellä mainitut korvaukset.

Sopimustekstin perusteella johdonomistajan vastuulle kuuluvat myös myöhemmin ilmenevät putkityöstä aiheutuvat vauriot ja välilliset kustannukset.

Toimivallan peruste	hallintosääntö 28 §
Valmistelija	verkostopäällikkö Marko Naskali
Esittelijä	Sastamalan Veden johtaja

Päätösehdotus

Sastamalan Vesi ottaa vastattavakseen vaurioituneen salaojan korjaamisesta aiheutuvan työn kustannukset. Edelleen Sastamalan Vesi maksaa peltolohkon omistajalle maaseutuviranomaisen määrittelemän sadon- ja tuenmenetys- ja viljelykorvauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja	Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukonieni p. 040 684 2716
-------------	---