

Vahingonkorvaus Suodenniemen lämpölaitoksen lämpökatkon aiheuttamista vahingoista

Perustelut

Suodenniemen lämpölaitos on sammunut useammaksi tunniksi 7.1.2024 ulkolämpötilan ollessa -25-30 -astetta. Häiriöstä ei ilmoitettu asiakkaalle.

Lämpökatkoksen seurauksena Kulmaholvi Oy:n kiinteistössä jäätynä halki kellarissa sijaitseva ilmanvaihdon lämmityskenno ja koko vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä valui tyhjäksi. Vanhaa kennoa yritettiin korjata, mutta se oli jäänyt liian monesta kohdasta rikki. Kuluja aiheutui uuden kennon hankinnasta, verkoston täytöstä, ilmaamisesta, korjauksesta ja uudelleenilmaamisesta sekä putkiosista. Kulmaholvi Oy vaatii kaupunkia korvaamaan korjauskulut lämmöntoimitussopimuksen ehtojen mukaisesti.

Lämmöntoimitussopimuksen ehtojen mukaisesti lämmönmyyjä on velvollinen korvaamaan asiakkaalle lämmöntoimituksen virheestä aiheutuneen vahingon.

Teknisen lautakunnan päätöksen 28.4.2020 § 64 mukaisesti tekninen johtaja voi myöntää vahingonkorvauksen 2 000 euroon asti tapauksissa, joissa kaupunki on katsottava korvausvelvolliseksi.

Päätös

Päätän korvata lämpökatkoksen aiheuttaman vahingon yhteensä 1 979 € Kulmaholvi Oy:lle.

Kimmo Toukoniemi
Tekninen johtaja

Jakelu

Kulmaholvi Oy

Otto-oikeus

Tekninen lautakunta