2630-103

Sastamalan kaupunki
Asemakatu

VALAISTUSSUUNNITELMA
PYLVÄS- JA JALUSTALUETTELO, Ryhmitykset

Merkki	Muutos	Pvm,	Tehnyt	Tark,

PVM	17.6.2026	AL/Suunnittelutoimisto Hakala Oy
PVM		Tark,
PVM		Hyv,

Huomautukset:
1) Valmiista maan pinnasta
2) Cu16 köysi 25m
3) Maakaapelipylvään maadoitus
4a)
4b) Valaisimessa NFC-ohjelmoitava liityntälaite
Himmennysprofiili: tasolle 10% KLO 23.30-05.00
Alueella käytössä yösammutus. Himmennykset otetaan käyttöön myöhemmin
4c)
6) Kallistuskulma vaakatasoon nähden

Valaisintyypit:
1) Gfeenled 07 VEGA 10-81S 740 CLO corrected 1v4 9696lm 74,2W

Pylväskaapeli asennetaan kaikkiin valasimiin valaisintoimittajalla

suunnittelutoimisto HAKALA

v= vasen, o=oikea, k=keskellä

Ha-mitta jalustan pinnasta valaisinistukkaan

NRO	SIJAINTI				JALUSTA			PYLVÄS								VALAISIN			HUOMAUTUKSET	
	X	Y	PL	v o k	Tyyppi tai malli (tai vast)	x-mitta ajoradan reunasta	Jalustan yläpinta Z (mm)	Tunnus / törmäysturvallinen pylväs	Pylvään korkeus Ha (m) Huom 1)	Kytk, aukko kpl	Varsi (m)	Maadoitus Harus Tuki	Valaisimen kallistus-kulma Huom 6)	Vaihe	Pylväs-kaluste	Pylväs-kaapeli MPK/ MMJ	Nro	Teho	Valon-lähde		
Asemakatu																					
101				o	SJ-3	1,6m	0,2m	P115B110K	10	1	1,5m	Maad Huom2	5	L1	LCK4-16-06 A	MMJ3*2,5S	1	74,2W	Led4000K	Huom 4b)	Pylväskaapeli 13m
102				o	SJ-3	1,6m	0,2m	P115B110K	10	1	1,5m		5	L1	LCK4-16-06 A	MMJ3*2,5S	1	74,2W	Led4000K	Huom 4b)	Pylväskaapeli 13m
103				o	SJ-3	1,6m	0,2m	P115B110K	10	1	1,5m		5	L1	LCK4-16-06 A	MMJ3*2,5S	1	74,2W	Led4000K	Huom 4b)	Pylväskaapeli 13m
104				o	SJ-3	1,6m	0,2m	P115B110K	10	1	1,5m		5	L1	LCK4-16-06 A	MMJ3*2,5S	1	74,2W	Led4000K	Huom 4b)	Pylväskaapeli 13m
105				o	SJ-3	1,6m	0,2m	P115B110K	10	1	1,5m		5	L1	LCK4-16-06 A	MMJ3*2,5S	1	74,2W	Led4000K	Huom 4b)	Pylväskaapeli 13m
106				o	SJ-3	1,6m	0,2m	P115B110K	10	1	1,5m	Maad Huom2	5	L1	LCK4-16-06 A	MMJ3*2,5S	1	74,2W	Led4000K	Huom 4b)	Pylväskaapeli 13m
107				o	SJ-3	1,6m	0,2m	P115B110K	10	1	1,5m		5	L1	LCK4-16-06 A	MMJ3*2,5S	1	74,2W	Led4000K	Huom 4b)	Pylväskaapeli 13m
108				o	SJ-3	1,6m	0,2m	P115B110K	10	1	1,5m		5	L1	LCK4-16-06 A	MMJ3*2,5S	1	74,2W	Led4000K	Huom 4b)	Pylväskaapeli 13m
109				o	SJ-3	1,6m	0,2m	P115B110K	10	1	1,5m		5	L1	LCK4-16-06 A	MMJ3*2,5S	1	74,2W	Led4000K	Huom 4b)	Pylväskaapeli 13m
110				o	SJ-3	1,6m	0,2m	P115B110K	10	1	1,5m		5	L1	LCK4-16-06 A	MMJ3*2,5S	1	74,2W	Led4000K	Huom 4b)	Pylväskaapeli 13m
111				o	SJ-3	1,6m	0,2m	P115B110K	10	1	1,5m		5	L1	LCK4-16-06 A	MMJ3*2,5S	1	74,2W	Led4000K	Huom 4b)	Pylväskaapeli 13m
112				o	SJ-3	1,6m	0,2m	P115B110K	10	1	1,5m	Maad Huom2	5	L1	LCK4-16-06 A	MMJ3*2,5S	1	74,2W	Led4000K	Huom 4b)	Pylväskaapeli 13m